

МЧС РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124А E-mail: mchspord@dlnet.ru

Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД

г. Дербент, ул. С. Д. Курбанова, 19/6 тел: 4-17-24

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 4/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
«Юлдуз»» Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Юлдуз» поселка Мамедкала Хамзаевой Эльмире Ахмедовне.

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД
и ПР № 7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 4 от «12» января 2021 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «03»
февраля 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «03» февраля 2021 г. проведена проверка государственным
инспектором ОНД и ПР № 7 старшим лейтенантом внутренней службы Нифталиевым Анзором
Мамедшаховичем в здании МБДОУ «Детский сад «Юлдуз» поселка Мамедкала» совместно с
заведующей МБДОУ Детский сад «Юлдуз» Хамзаевой Э.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Системой пожарной сигнализации обеспечивать подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	20.01.2022г	
2	Имеющиеся системы и средства противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация) эксплуатировать в исправном состоянии.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	20.01.2022г	
3	Представить договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	20.01.2022г	

4	Представить проектную документацию, разработанную и утвержденную в установленном порядке на выходящую пожарную сигнализацию, которая должна монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектом	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 54);	20.01.2022г	12 Со зд ход
5	В помещении котельной предусматривать сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПРП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сблочированными и быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности	(СП 60.13320.2012 п. 6.64);	20.01.2022г	
6	Присоединительно-контрольный прибор, на первом этаже установить, в защищенном от несанкционированного доступа, месте	(СП 5.13130.2009 п.13.14.5);	20.01.2022г	
7	Над вторыми эвакуационными выходами установить световое табло «Выход», указывающее направление движения при пожаре	(ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.3 СП 3.13130.2009);	20.01.2022г	
8	Помещение кухни обеспечить автоматической пожарной сигнализацией.	(таб. А.1 СП 13.130.2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»);	20.01.2022г	
9	Помещение фас на первом этаже обеспечить автоматической пожарной сигнализацией.	(таб. А.1 СП 13.130.2009 «Установки автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»);	20.01.2022г	
10	Выход на кровлю здания оборудовать противопожарным люком 2 типа, с закрепленной стальной стремянкой	(ч. 4, ст. 4 ФЗ № 123, п. 8.4 СНиП 21-01-97*);	20.01.2022г	
11	В «ДС Юлдуз» запретить эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 35-а);	20.01.2022г	

12	Со второго этажа средней группы «Гномики» установить второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	20.01.2022г	
13	Со второго этажа группы «Чебурашки» установить второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	20.01.2022г	
14	Со второго этажа группы «Солнышко» установить второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	20.01.2022г	
15	С первого этажа группы «Аиша» установить второй эвакуационный выход со спального помещения, где численность людей превышает более 10 человек.	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Общие требования, п.5.1.3.)	20.01.2022г	
16	Представить акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли зданий. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводить не реже 1 раза в год.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);	20.01.2022г	
17	Представить сертификаты соответствия на материал покрытия пола на путях эвакуации здания детского сада «Юлдуз»	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134, п. 6);	20.01.2022г	
18	Здание обеспечить источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (ПГ, ПВ). Источники противопожарного ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: водоснабжения должны находиться в исправном состоянии. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения ч. 1 ст. 62;	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 48);	20.01.2022г	
19	Руководителю организации необходимо обеспечивать содержание наружной пожарной лестницы со второго этажа с лево-	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	20.01.2022г	

	го крыла здания в исправном состоянии и проводить периодические испытания при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет.	"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 17 (б), «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»);	
20	Эвакуационные пути обеспечить эвакуационным освещением, которое должно включаться автоматически при отключении электропитания рабочего освещения.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 23, п. 37);	20.01.2022г
21	Над дверьми эвакуационных выходов здания ДС «Юлдуз» установить световые указатели "Выход"	Технический регламент ФЗ №123 от 22.07.2008 ст.4; СП 3.13130.2020 п. 6.3;	20.01.2022г
22	В здании детского сада, а именно в котельной, запретить прокладку электропроводов с нарушениями норм пожарной безопасности, а именно открытым способом, а также прокладку по горючим конструкциям	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 35);	20.01.2022г
23	В ДС «Юлдуз» имеющийся план эвакуации на людей при пожаре и ЧС разработать в соответствии с ГОСТ.	(ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009; (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 5;)	20.01.2022г
24	На крыше здание установить металлические ограждения, выполненные в соответствии с ГОСТ.	Р 53254 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	20.01.2022г

		безопасности" ст. 4; СП 118.13330-2012, п. 6.43; СП 4.13130.2013, п. 7.16;		
25	Представить декларацию пожарной безопасности	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, ст. 64	20.01.2022г	
26	В здании ДС «Юлдуз», где установлены электрооборудования (электрощитовые) под напряжением, установить модули пожаротушения	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4; СП 5.13130-2009 п.9.1.1;	20.01.2022г	
27	Представить акты по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 43);	20.01.2022г	
28	С первого этажа со спального помещения группы «Малыши» демонтировать двери второго эвакуационного выхода шириной менее 80 см, а также двери второго эвакуационного выхода высотой менее 1.90	(В соответствии с п.4.2.5 подраздела 4.2 "Эвакуационные и аварийные выходы" раздела 4 ");	20.01.2022г	
29	Подтвердить степень огнестойкости лестницы на путях эвакуации в двухэтажном корпусе, выполненную из горючего материала	(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134, п. 6);	20.01.2022г	
30	При эксплуатации эвакуационных путей детского сада «Юлдуз» перед эвакуационными выходами с лестничных клеток наружу запретить загромождение (детскими шкафами), препятствующие свободной эвакуации людей при пожаре.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 27);	20.01.2022г	
31	Руководителю организации необходимо обеспечить крепление ковров, ковровых дорожек, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не надежно прикреплены к полу.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 31);	20.01.2022г	
32	Руководителю организации необходимо обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	20.01.2022г	

	складских назначений.	"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 12);	
33	На объекте производить противопожарный инструктаж с работниками, завести журнал инструктажа по пожарной безопасности.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.2);	20.01.2022г
34	Завести специальный журнал (в произвольной форме) для учета наличия периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 60);	20.01.2022г
35	Здание ДС «Юлдуз» на путях эвакуации в полном количестве обеспечить наличием знаков пожарной безопасности.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 36);	20.01.2022г
36	На объекте вывесить инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 2);	20.01.2022г
37	В ДС «Юлдуз», а именно в котельной электрораспределительная коробка закрыть специальными защитными крышками.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.35);	20.01.2022г
38	Вывесить инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.56);	20.01.2022г
39	В здании детского сада запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпака-	(Постановление Правительства РФ от	20.01.2022г

	ми (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 35);		
40	На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации необходимо обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 30);	20.01.2022г	
41	Имеющиеся огнетушители в помещениях здания пронумеровать.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 407);	20.01.2022г	
42	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации необходимо обеспечивать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 9);	20.01.2022г	
43	На путях эвакуации из здания и в местах размещения первичных средств пожаротушения применить сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности, которые предназначены для регулирования поведения человека и в целях предотвращения возникновения пожара и (или) выполнения им определенных действий при пожаре для обеспечения собственной безопасности и снижения размера потерь от пожара.	(ч.1 ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. №184; п.4.3. ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.1.1 НПБ 160-97).	20.01.2022г	
44	Имеющийся пожарный щит укомплектовать немеханизированным пожарным инструментом инвентарем, а именно покрывалом для изоляции очага возгорания согласно приложению 8.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.412);	20.01.2022г	

45	Руководителю необходимо пройти обучение по мерам пожарной безопасности, осуществляющих по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.3).	20.01.2022г	
----	---	--	-------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР №7
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант внутренней службы А.М. Нифталиев
«03» февраля 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):
«03» февраля 2021 г.
Заведующая МБДОУ «Юлдуз» пос. Мамедкала
Э.А. Хамзаева

✓
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Хамзаева Эльмира Ахмедовна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022